

Nr pręta	Średnica	Długość [cm]	ilość [szt.]	Długość [m]				
				#8	#10	#12	#16	#20
1	12	193	42			81,06		
2	12	331	42			139,02		
3	12	193	3			5,79		
4	10	250	1			2,50		
5	12	85	3			2,55		
6	12	266	110			292,60		
7	12	202	4			8,08		
8	8	652	18	117,36				
9	12	170	41			69,70		
10	12	216	33			71,28		
11	12	41	5			2,05		
12	12	86	36			30,96		
13	8	553	2	11,06				
14	12	112	74			82,88		
15	8	694	8	55,52				
16	12	246	18			44,28		
17	8	344	9	30,96				
Długość ogółem [m]				214,9	0,00	832,75	0,00	0
Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,16	0,888	1,578	2,466
Masa ogółem [kg]				84,886	0,000	739,482	0,000	0,000
Masa razem [kg]				824,37				


P1, P2, P8, P19 o gr.20[cm] jako płyta krzyżowo zbrojona:
-zbrojenie główne w przęśle #12 co 18,0cm
-nad podporą #12 co 18,0cm

P3, P4, P5, P6, P7, P9, P11-P18 o gr.20[cm] jako jednokierunkowo zbrojona:
 -zbrojenie główne w prześle #12 co 18,0cm
 -nad podporą #12 co 18,0cm
 -rozdzielcze #8 mak. co 30,0cm

P20 o gr.20[cm] jako jednokierunkowo zbrojona:
-zbrojenie główne w przęśle #12 co 15,0cm
-nad podporą #12 co 15,0cm
-rozdzielcze #8 mak. co 30,0cm

P10, P21 o gr.20[cm] jako wspornikowo zbrojona:
-zbrojenie główne górne #12 co 18,0cm
-rozdzielcze #8 mak. co 30,0cm

- UWAGI:
1. WSZYSTKIE PRĘTY ZBROJENIA DOZBRAJAJĄCEGO ODSUNĄĆ OD OTWORU O 5CM.
 2. UŻYTE MATERIAŁY: BETON C20/25, STAŁ AIIIIN-RB500W.
 3. MINIMALNE OTULENIE MIN.20[mm].
 4. STOJAKI SAMOSTATECZNE WYKONAĆ Z PRĘTÓW Ø8. MINIMALNA OTULINA 3,5[cm] DO OSI PRĘTA GŁÓWNEGO.
 5. IŁOŚĆ STOJAKÓW 2 [szt./m²].
 6. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD L=100[CM].
 7. GRUBOŚĆ PŁYTY ŻELBETWEJ-20[CM].

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
INWESTOR	USŁUGI MAGIELNICZE "WALDI" WALDEMAR MARTINEK UL. POPIELUSZKI 20/5 35 - 328 RZESZÓW	
ADRES INWESTYCJI	RZESZÓW CZĘŚĆ DZIAŁEK O NR EWID.: 2404, 2405, 2406 ORC. 216 STAWOMIEŚCIE	
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU UŁOGOWO-COPIALNE NA CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EWID. 2404, 2405, 2406, 216 STAWOMIEŚCIE POŁOŻONEJ W RZESZÓWIE PRZY UL. K.S. 2 STAWICA	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM. ZBROJENIE GÓRNE	
KONSTRUKCJA	upr.	podpis
projektował:	PKD0157/PWK010	
mgr inż. EWA KRYSZYŹON		
SKALA	1 : 50	NUMER RYSUNKU 32/Z/W
DATA	MARZEC 2020 R.	UWAGA: